



VÃO	VE01						
QUANTIDADE	1						
FUNCIONAMENTO	1 folha de abrir para o exterior						
DIMENSÃO (AxL m)	2,50 x 1,20						
ESPECIFICAÇÕES	sistema de alumínio tipo "SAPA" ou equivalente, ref. Thermo 74, com ruptura térmica, linhas rectas						
VIDROS	vidro exterior temperado tipo "SGG", ou equivalente, ref. PLANICLEAR 6 mm com capa PLANITHERM SUPER 5 + caixa de ar de 14 mm + vidro interior laminado tipo "SGG", ou equivalente, ref. Stadip 55.2 com PVB silence 0,76 mm						
FERRAGENS	<table border="1"> <tr> <td>PUXADORES</td> <td>com muleta tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</td> </tr> <tr> <td>FECHADURAS</td> <td>tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</td> </tr> <tr> <td>DOBRADIÇAS</td> <td>tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</td> </tr> </table>	PUXADORES	com muleta tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE	FECHADURAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE	DOBRADIÇAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE
PUXADORES	com muleta tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE						
FECHADURAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE						
DOBRADIÇAS	tipo "SAPA" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE						
ACABAMENTOS	alumínio termolacado à cor igual à existente						
SOLEIRA/PEITORIL	pedra lioz amaciada (igual à existente)						
OBSERVAÇÕES	adaptação do sistema de estore existente à nova dimensão do vão						

- > NOTAS:**  
 -Todas as medidas e ângulos correctos deverão ser aferidos em obra.  
 -Todas as ligações e juntas alumínio-alumínio terão de ser protegidas com silicone de 1ª qualidade.  
 -Todos os caixilhos deverão ser assentes com um afastamento de 5 a 10mm, para correcta entreposição de cordão selante e fundo de junta.  
 -Todos os cortes deverão ser devidamente selados.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	VERSÃO INICIAL	MAIO 2017



Identificação

**CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ**  
**REABILITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA AMADEU GAUDÊNCIO**

local: **NAZARÉ** fase: **PE**

projecto: **ARQUITETURA** escala: **S/E**

designação do desenho: **MAPA DE VÃOS EXTERIORES - VE01**

proj. **Jorge Costa Henriques, Arq.** des. **ARQ 00 013**

coord. ver. especialidade sub-especialidade n.º folha

PE . 3 6 5 . A R Q . 0 0 . 0 0 1 . + . 0 0 . A