



LEGENDA

SIMBOLOGIA

- Ligação Flexível
- Vítulo de Extração (BE)
- Grelha de Extração (G.E)

GRELHAS E DIFUSORES

Designação	Dimensões [mm] [LxW] / Ø	Observações
BE.01	Ø100	Vítulo de Extração
BE.02	Ø150	Vítulo de Extração
G.E.01	300x150	Grelhas de Extração

Nota:
 Todos os condutas de admissão e rejeição dos equipamentos deverão incluir bico de pá e rede mosquiteira. Todos os equipamentos localizados no exterior ou área técnica deverão ter proteção contra-corrosão devido à proximidade com linha costeira.
 As grelhas deverão ser instaladas nos pontos assinalados, garantindo o bom funcionamento de todos os equipamentos.

Revisão	Descrição	Data
00	VERSÃO INICIAL	SETEMBRO 2014
01	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA C.M.	NOVEMBRO 2014
02	ALTERAÇÃO	DEZEMBRO 2014

mech consultores
 Engenharia e arquitetura, lda
 Rua da República, 170 - 1.º andar - 4700-103 Famalicão, Portugal
 Tel: +351 253 610 100 Fax: +351 253 610 101 Email: info@mech.pt

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE FAMILICÃO - A3
 Local: FAMILICÃO - NAZARÉ

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS

Projeto de: **VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE AR**
PLANTA DO PISO 9

Autores: **Luis Carlos Ferreira, Eng. Mestrado**
João Antunes, Eng. Mestrado

Autores: **Luís Carlos Ferreira, Eng. Mestrado**
João Antunes, Eng. Mestrado

EIM 00 001

PE 3 4 7 E I M 0 0 0 0 1 . . . 0 2 . A 3