

Conduta principal Ø 50

Conduta principal Ø 40

Válvula de seccionamento da cond. princ. 1 1/2"

Tomada de água 3RC tipo RainBird com válvula manual

Ligação à rede de água existente

Válvula de retenção existente

Contador existente

NOTAS:

- Projecto baseado numa disponibilidade hídrica de 3m3/h e 4bar.
- O traçado da rede de rega é esquemático devendo todas as tubagens e equipamentos ser colocados, sempre que possível nas zonas permeáveis (canteiros e talbo)
- O atravessamento das vias de circulação pedonal deverá ser efectuado com "negativo"em PVC de 10Kg/m2, e os atravessamentos das vias de circulação automóvel deverão ser em ferro ducil K9

Faixa de intervenção para reforço e requalificação hidraulica
Projectos de engenharia em anexo

Designação

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PORTO DE ABRIGO
REDE DE REGA

Escala	Data
1:500	NOVEMBRO 2018
Técnico	Des.

ANO	Nº PROC.	ESPEC.	FASE	REV.	DES. Nº
					06