

INTERESSADO: CONSTRUÇÕES GAMEIRO, LDA**LOCAL:** Moinho de Vento ou Areal — Nazaré**ASSUNTO:** “Junção de elementos ao Processo 415/21”**PROCESSO Nº:** 415/21**REQUERIMENTO Nº:** 1373/22**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:À Reunião de Câmara
13-10-2022

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré**CHEFE DE DIVISÃO:**À Dra. Paula Veloso
Para inserir na ordem do dia da
próxima reunião da Câmara Municipal,
conforme Despacho do Sr. Presidente.

13-10-2022



Helena Pola

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

CHEFE DE DIVISÃO:Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré,
Concordo, pelo que proponho o indeferimento do pedido com base nos fundamentos do
teor da informação, com submissão ao órgão executivo para tomada de decisão final.

13-10-2022


Maria Teresa Quinto
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico

INFORMAÇÃO

Exma. Sra. Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico,
Arq.ª Maria Teresa Quinto

1. RESULTADO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA

Tendo-se notificado o titular do processo pelo ofício nº 2581, de 23/08/2022, para se pronunciar em sede de audiência prévia, este optou por não se pronunciar até à presente data, pelo que estando ultrapassado o prazo para o efeito, pode tomar-se decisão final sobre o pedido apresentado. Mantêm-se válidos os fundamentos de fato e de direito plasmados na nossa informação de 27/07/2028, nomeadamente:

1. IDENTIFICAÇÃO

Trata-se do pedido de licenciamento de um condomínio fechado com 27 fogos, sito em Moinho de Vento, Nazaré.

2. SANEAMENTO

Feito o saneamento e a apreciação liminar do processo ao abrigo do nº 1 do art.º 11º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE), verifica-se que o requerente tem legitimidade para o apresentar.

Em matéria de instrução verifica-se que:

- a) A planta de implantação não se encontra cotada.*
- b) Algumas peças desenhadas estão incompletas, a título de exemplo o alçado nascente da fração A a U.*
- c) Na memória descritiva identificam-se 45 lugares de estacionamento, mas nas peças desenhadas constam apenas 44 em garagem. Em espaço exterior projetam-se 25 lugares nenhum dos quais cumpre o disposto na alínea a) do nº 7 do art.º 20º do RUEMN.*
- d) Existem elementos de construção sem identificação que o projeto não permite entender. Não obstante as incorreções e deficiente instrução optou-se por fazer a análise do projeto porquanto existem violações graves de normas urbanísticas que justificam que se faça desde já uma proposta de decisão.*

3. ANTECEDENTES

Não se detetaram antecedentes.

4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

O local não está abrangido por qualquer condicionante, servidão ou restrição de utilidade pública.

5. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS

Não foram efetuadas consultas externas.

6. ENQUADRAMENTO EM LOTEAMENTO, PLANO DE PORMENOR (PP), PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA NAZARÉ (PDMN)

De acordo com o Plano Diretor Municipal da Nazaré (PDMN), objeto de alterações, suspensão e correção material, publicados em Diário da República (D.R.), I Série - B, n.º 13, de 16 de janeiro de 1997, D.R., II Série, n.º 126, de 1 de junho de 2002, D.R., II Série, n.º 216, de 9 de novembro de 2007, D.R. II Série, n.º 69, de 9 de abril de 2010, D.R., II Série, n.º 106, de 2 de junho de 2016, D.R., II Série, n.º 179, de 18 de setembro, e D.R., II Série, n.º 159, de 17 de agosto de 2020, o local está inserido em:

Na planta de ordenamento

“Espaço urbanizável categoria H1” aplicando-se O projeto apresentado disposto no art.º 48º a 50º do regulamento do plano.

O projeto apresenta uma operação urbanística em “condomínio fechado”, que manifestamente é desadequado do ponto de vista do ordenamento do território.

Estabelece o n.º 3 do art.º 48º que:

“A implementação do Plano processar-se-á mediante a elaboração de planos de pormenor e de operações de loteamento urbano, de iniciativa pública, ou privada, e da execução de obras de urbanização primária ou secundária compatíveis com um adequado nível de satisfação de necessidades”.

No caso em apreço e não havendo Plano de Pormenor ou loteamento urbano devem assegurar-se execução de obras de urbanização primária ou secundária compatíveis com um adequado nível de satisfação de necessidades.

O projeto apresentado manifestamente não garante obras de urbanização compatíveis com um adequado nível de satisfação de necessidades, para além da óbvia incoerente solução urbanística. O condomínio interrompe a continuidade da rua de São Brás na ligação à rua do Moinho de Vento, dado que projeta essa continuidade como arruamento privado e com acesso vedado por portões.

Em todo o território e mormente no espaço urbano, os arruamentos devem ter continuidade. É assim que se constrói a expansão das cidades. A interrupção abrupta da continuidade dos arruamentos é uma solução urbanística inadequada. Aceita-se apenas nas situações em que por questões de topografia ou de constrangimentos urbanísticos tal continuidade é materialmente impossível de se estabelecer.

Assim sendo considera-se que a interrupção da continuidade da rua de São Brás não garante a existência de obras de urbanização primária ou secundária compatíveis com um adequado nível de satisfação de necessidades. Acresce ainda que é proposta uma solução urbana absurda na rua Moinho de Vento, dado que nas condições projetadas a continuidade do passeio pedonal público a nascente é interrompido, obrigando os peões a virem à faixa de rodagem para circularem.

Estabelece ainda a alínea f) do art.º 50º do regulamento do PDM:

“A profundidade de empena e os afastamentos às vias e aos limites laterais do lote serão definidos em PMOT ou, inexistindo estes, com a aprovação de projectos de loteamento que previnam o tratamento coerente do conjunto e da área em que se insiram”.

Não existindo Plano de Pormenor ou operação de loteamento que estabeleça profundidade de empena e afastamentos às vias, tal não significa que não se devam estabelecer critérios urbanísticos que garantam uma adequada integração urbana do novo edifício.

O projeto apresentado divide o “condomínio” em dois edifícios fisicamente autónomos, um dos quais implantado no terreno sem qualquer coerência urbanística. O edifício a poente implanta-se numa diagonal do arruamento sem qualquer lógica urbanística. Acresce ainda que o terreno neste local possui um acentuado desnível, que “obriga” a uma solução de implantação em que o edifício se adocce à topografia natural. O projeto “resolveu” esse problema criando um plano aproximadamente de nível onde se implanta o edifício, mas tal apenas é conseguido com a construção de um muro de pedra em “gabiões” com uma altura aproximada de 13,30m e que se implanta a 3,10m da empena do prédio confinante a poente. Esta solução é claramente inadequada do ponto de vista do ordenamento.

7. VERIFICAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES URBANAS (RGEU), REGULAMENTO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DA NAZARÉ (RUEMN) E OUTRAS NORMAS LEGAIS

O projeto de arquitetura está instruído com termo de responsabilidade do autor pelo que nos termos do disposto no n.º 8 do art.º 20.º do RJUE, está dispensada a verificação das condições do interior da edificação.

O condomínio possui impacto semelhante a loteamento, pelo que deve cumprir o disposto na Portaria nº 216-B/2008, de 3 de março, nomeadamente:

- a) Deveria prever a cedência de uma área com 686,05m² destinados a espaços verdes e de utilização coletiva;
- b) Deveria prever a cedência de uma área com 857,56m² destinados a equipamento de utilização coletiva;
- c) 33 lugares de estacionamento privados e 7 de natureza pública.

O projeto prevê:

- a) 69 lugares de estacionamento todos privados;
- b) Não prevê qualquer cedência para espaços verdes e de utilização coletiva e de equipamento de utilização coletiva.

A área para espaços verdes e de utilização coletiva não atinge o mínimo de 800m² previstos no art.º 18º do RUEMN, portanto deve dispensar-se a sua previsão optando-se por compensação em numerário ou espécie.

Relativamente à inexistência de cedências para equipamento de utilização coletiva deve a Câmara Municipal decidir se aceita a sua dispensa, optando por compensação em numerário ou espécie. Relativamente à inexistência de estacionamento público julga-se que tal não deve ser aceite, considerando-se assim a violação da Portaria nº 216-B/2008, de 3 de março.

Em espaço exterior privado projetam-se 25 lugares nenhum dos quais cumpre o disposto na alínea a) do nº 7 do art.º 20º do RUEMN.

8. ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA - DL Nº 163/06, DE 8 DE AGOSTO

O plano de acessibilidades está instruído com termo de responsabilidade do seu autor, pelo que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 163/16, de 8 de agosto, na sua redação atual, está dispensada a sua apreciação prévia, pelo que se consideram cumpridos os requisitos técnicos de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.

9. QUALIDADE ARQUITECTÓNICA

A proposta de implantação para o edifício a poente, sem qualquer coerência urbanística bem como a existência de um muro de vedação/suporte com altura pontual de 13,00m, que é manifestamente inestético e prejudica as iluminação e ventilação das construções envolventes, tornam o conjunto dissonante da malha urbana e que se insere violando assim o disposto no art.º 121º do RGEU.

10. ENQUADRAMENTO URBANO

Desadequado conforme o enunciado no ponto 6 e 9 da presente informação.

11. SITUAÇÃO PERANTE AS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

A envolvente ao local está satisfatoriamente infraestruturada.”

2. CONCLUSÃO

Feita a apreciação do projeto de arquitetura conforme dispõe o n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, e considerando o acima exposto propõe-se o seu indeferimento ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 24.º do mesmo diploma legal.

12-10-2022



Paulo Contente

Arquiteto